

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10

- fax. /62/ 767-76-42

- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
www.psse-kalisz.pl

*Red. Oryg.
Strona internetowa
psse.kalisz.pl*

*Red. Rozp. 04.01.18
i Rozp. 04.01.18*

URZĄD GMINY BRZEZINY
Referat Organizacyjny

data wpływu 04. 01. 2018

nr z rejestru przesyłek wpływających
liczba załączników

oryginał/kopia

Kalisz, dn. 3 stycznia 2018 r.

ON.HK.420.13.2017

Wójt Gminy Brzeziny (ePUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Czempisz, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1. sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, w ramach kontroli wewnętrznej:
 - realizowanych według ustalonego na 2017 r. harmonogramu (pobrane w dniu 4 grudnia 2017 r.):
506532/17/POZ z dnia 19.12.2017 r., 07/12/17/L/009/W z dnia 20.12.2017 r.,
07/12/17/L/010/W z dnia 20.12.2017 r., 07/12/17/L/011/W z dnia 20.12.2017 r.,
07/12/17/L/012/W z dnia 20.12.2017 r., 07/12/17/L/013/W z dnia 20.12.2017 r.,
07/12/17/L/014/W z dnia 20.12.2017 r.,
 - w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (próbka pobrana 25.04.2017 r.):
SB/91676/09/2017 z dnia 28.09.2017 r.,
2. prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.,
 - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o. w ramach kontroli wewnętrznej,
 - wykonanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej, zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2017, udokumentowanych następującymi sprawozdaniami:
HKL/N-1002/2017 z dnia 08.06.2017 r., HKL/N-1003/2017 z dnia 08.06.2017 r.,

HKL/N-1004/2017 z dnia 08.06.2017 r., HKL/N-1005/2017 z dnia 08.06.2017 r.,
HKL/N-1006/2017 z dnia 09.06.2017 r., N/1458/2017 z dnia 20.06.2017 r.,
stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Czempisz, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. prawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W okresie od 25 kwietnia 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. w wyniku badań wody, o których mowa wyżej, prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu państwowego, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

p. o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
Anna Napierała



Do wiadomości:

1. Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.,
ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny.