



Legenda

- MP - pięcioprogowy miernik typu PMS-955 T "APLISENS"
- WPs - wyłącznik zasilania miernika pięcioprogowego PMS-955 T
- PZ1 - przycisk załączający zestaw pompowy ZH po zadziałaniu suchobiegu (lub przy pierwszym napełnieniu zbiornika wyrównawczego)
- H3 - sygnalizacja braku poziomu wody p.poż.
- S4.4 - przełącznik wyboru zbiornika wyrównawczego (poprzez ster. sondami SG-25 w zbiorniku nr 1 lub nr 2 (w przyszłości))

Nazwa obiektu	Remont stacji uzdatniania wody Pieczyska		
Adres obiektu	Pieczyska gmina Brzeziny , dz. nr 258/2		
Inwestor	Urząd Gminy Brzeziny		
Studium	Projekt budowlano-wykonawczy		
Branża	Elektryczna		
Treść rys.	Elewacja tablicy sterowniczej TS		
Projektował	inż. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94		
Data : 07.2007	Skala	Rys. nr	5/E