



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Kaliszu

ON-HK.9012.9.6.2023

Kalisz, 27.12.2023 r.

**Wójt Gminy Lisków  
(e PUAP)**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

**stwierdza**

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Lisków, spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanych przez Wójta Gminy Lisków i realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej według ustalonego harmonogramu na 2023 rok (próbki pobrane w dniach: 07.02, 08.05, 11.07 oraz 14.11.2023 r.) nr: P/0/02/2023/53/FM/1, P/0/04/2023/153/FM/1, P/0/04/2023/154/FM/2, P/0/04/2023/155/FM/3, P/0/04/2023/155/FM/4,
- 2) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
  - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Lisków wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
  - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Lisków,
  - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Lisków w ramach kontroli wewnętrznej,
  - wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 29.08.2023 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2023, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-1360/2023, HKL/N-1362/2023, HKL/N-1363/2023, HKL/N-1634/2023, HKL/N-1365/2023, N/2166/2023/LB-AS/PGC/, N/2166/2023/LB-WGiPF/PCH/,

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 62 7677610 | 62 7677643  
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl  
higiena\_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl  
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079  
BDO 000099028  
www.gov.pl/web/psse-kalisz  
pssekalisz/SkrytkaESP

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Lisków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisano przez  
Marek Stępnicki PIS w  
Kaliszu  
Data: 2023.12.27 13:07:11 CET

Do wiadomości:

1. a/a.

LB



Państwowy  
Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Kaliszu

ON-HK.9012.9.7.2022

Kalisz, 27.12.2022 r.

**Wójt Gminy Lisków  
(e PUAP)**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

**stwierdza**

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Strzałków, spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekazanych przez Wójta Gminy Lisków i realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej według ustalonego harmonogramu na 2023 rok (próbki pobrane w dniach: 07.02, 08.05, 11.07 oraz 14.11.2023 r.) nr: P/0/02/2023/53/FM/2, P/0/04/2023/153/FM/2, P/0/04/2023/154/FM/1, P/0/04/2023/155/FM/1, P/0/04/2023/155/FM/2,
- 2) analizy podjętych przez Wójta Gminy Lisków działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań przeprowadzonych po działaniach naprawczych (próbki pobrane w dniach 31.08 oraz 04.09.2023 r.) nr: HKL/N-1366/2023, HKL/N-1367/2023, HKL/N-1368/2023, HKL/N-1369/2023, HKL/N-1370/2023, HKL/N-1380/2023, HKL/N-1381/2023, HKL/N-1382/2023, HKL/N-1383/2023, HKL/N-1384/2023,
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
  - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Lisków wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
  - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Lisków,
  - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Lisków w ramach kontroli wewnętrznej,
  - wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach 12-13.08.2023 r.), zgodnie z ustalonym przez

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu  
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 62 7677610 | 62 7677643  
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl  
higiena\_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl  
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079  
BDO 000099028  
www.gov.pl/web/psse-kalisz  
pssekalisz/SkrytkaESP

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2023, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-1327/2023, HKL/N-1338/2023, HKL/N-1339/2023, HKL/N-1340/2023, HKL/N-1361/2023, N/2165/2023/LB-AS/PGC/, N/2165/2023/LB-WiPF/PCH/,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Strzałków, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru: liczby bakterii enterokoków kałowych, mętności i barwy wody oraz stężenia żelaza. Ponowny pobór na całej sieci wykazał przekroczenia na pięciu punktach następujące przekroczenia: liczby enterokoków kałowych, stężenia żelaza i manganu, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii *Escherichia coli*, mętności oraz barwy wody. W związku z tymi przekroczeniami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wydał w dniu 02.09.2023 r. komunikat dot. obostrzeń względem użytkowania wody przeznaczonej do spożycia. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz sprawozdaniach potwierdzających poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wydał w dniu 07.09.2023 r. komunikat dot. stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegająca na płukaniu oraz chlorowaniu sieci została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Marek Stefański, PIS w  
Kaliszu  
Data: 2023.12.27 13:05:47 CET

Do wiadomości:

1. a/a.

LB