



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

**GMINA**  
ul. ks. W. Blizińskiego 56  
62-850 LISKÓW

NIP 668 035 74-69 REGON 250835452  
ROI. 271.8.2020



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



Lisków, dnia 15.12.2020 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Lisków**  
**ul. ks. W. Blizińskiego 56**  
**62 - 850 Lisków**

### **Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy**

Na podstawie art. 38 ustawy pkt 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. „**Przebudowa drogi gminnej Małgów, Małgów - Kolonia**”.

#### **Pytanie nr 1:**

SST Rozdział D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej podaje nie aktualne wymagania dla kostki brukowej. Prosimy o potwierdzenie iż kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej Normy PN-EN 1338.

#### **Odpowiedz:**

SST rozdział D-05.03.23a. Kostka brukowa powinna spełniać wymagania aktualnej Normy PN-EN 1338.

#### **Pytanie nr 2:**

SST rozdział D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje wymagania wg, Normy PN-EN 1340 natomiast w punkcie 2.4.4.1 podane są nieaktualne wymagania. Prosimy o potwierdzenie, że krawężniki betonowe powinny spełniać aktualne wymagania wg. Normy PN-EN 1340.

#### **Odpowiedz:**

SST rozdział D-08.01.01. Krawężniki betonowe powinny spełniać aktualne wymagania wg. Normy PN-EN 1340.

#### **Pytanie nr 3:**

SST rozdział D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje wymagania wg, Normy PN-EN 1340 natomiast w punkcie 2.2.1 podane są nieaktualne wymagania. Prosimy o potwierdzenie, że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać aktualne wymagania wg. Normy PN-EN 1340.

#### **Odpowiedz:**

SST rozdział D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać aktualne wymagania wg. Normy PN-EN1340



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO



#### **Pytanie nr 4:**

SST podaje zastosowanie łąwy pod krawężnik z betonu C12/15 natomiast kosztorys podaje beton C8/10. Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj łąwy betonowej należy zastosować w przypadku łąwy pod krawężnik betonowy C8/10 czy C12/15.

#### **Odpowiedz:**

Pod krawężnik betonowy należy zastosować łąwę z betonu C8/10.

#### **Pytanie nr 5:**

Wykonawca zaznacza, że według katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - załącznik do zarządzenia nr 31 Dyrektora GDDKiA z dnia 16.06.2014 roku opracowany przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej, nie istnieje konstrukcja drogi jako KR1 wskazana w kosztorysie ofertowym na ww. zadaniu. W kosztorysie pominięto warstwę wiążącą, tym samym nawierzchnia po wykonaniu może popękać.

Dodatkowe ułożenie warstwy wiążącej nie stanowi dużego kosztu w stosunku do całości inwestycji. W przypadku odmiennego zdania prosimy o wskazanie konkretnych wytycznych, według których zaprojektowano drogę na KR1.

#### **Odpowiedz:**

Informujemy, że inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych są realizowane w etapach. Na odcinku drogi Małgów, Małgów - Kolonia objętym przetargiem wykonano ponad dziesięć lat temu pierwszy etap przebudowy - ułożono nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z kruszywa, natomiast w drugim etapie, będącym przedmiotem postępowania, na odcinku od 0+000 do 0+230 zostanie wykonana warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej.

Na drugim odcinku drogi, od km 0+230 do km 1+600, zostanie obecnie wykonany pierwszy etap przebudowy drogi, polegający na ułożeniu podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni asfaltowej pełniącej, po zakończeniu obecnego etapu, funkcję warstwy ścieralnej, ale docelowo po wykonaniu kolejnego etapu przebudowy, pełniącej funkcję warstwy wiążącej.

Odpowiedzialność za dobór warstw konstrukcyjnych spoczywa na projektancie, który składa w projekcie stosowne oświadczenie.

Kolejny etap prac związanych z przebudową drogi, polegający na ułożeniu kolejnych warstw konstrukcyjnych planuje się w najbliższym czasie w zależności od środków finansowych.

**Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.12.2020 r. godz., 11:00.**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2020 r. godz., 11:10.**

**WÓJT**  
*Maria Krawiec*