

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie **„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie”** ( Ogłoszenie 2024/BZP 00390537/01 z dnia 1 lipca 2024 ) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania:

**Pytanie nr 1.**

*W przedmiarze robót w kilku pozycjach wskazano: „w zakresie prac własnych inwestora”. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy prace te będą wykonane przez Inwestora i nie są w zakresie prac wykonawcy i nie należy ich wyceniać?*

**Odpowiedź:**

*Prace te będą wykonane przez Inwestora i nie są w zakresie prac wykonawcy i nie należy ich wyceniać.*

**Pytanie 2.**

*Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast stalowej siatki zbrojonej, zbrojenie rozproszone w postaci włókien polipropylenowych?*

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast stalowej siatki zbrojonej, zbrojenie rozproszone w postaci włókien polipropylenowych.*

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.....>

**Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.**

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski