

GMINA ROZDRAŻEW
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania projektu budowlanego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa dz. nr 13/2, 18, 20, 27, 39/2, 42, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 132, 202/1, 202/2, 211, 273/1, 273/3, 273/4, 362/1, 362/2, 394/2, 20”

1. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8/lita o średnicy Ø 200.
2. Należy zaprojektować:
 - studzienki przełazowe betonowe o średnicy Ø 1000
 - studzienki inspekcyjne typ PE – Ø315
3. Włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej winno nastąpić do istniejącej sieci kanalizacyjnej w m. Rozdrażew przez istniejącą studnię.
4. Włączenie każdej podłączanej nieruchomości winno mieć miejsce przez studzienkę przyłączeniową wykonaną z materiału PE o średnicy Ø 315
5. Studzienki przyłączeniowe o których mowa w pkt.4 należy zaprojektować przy granicy działki, po stronie działki drogowej.
6. Przyłącza należy zaprojektować z materiałów PCV SN 8/lita o średnicy Ø 160.
7. Należy sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicem polowym przyłącza i sieci.

Rozdrażew, dnia 17.03.2022 r.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

podpis: