

Rozdrażew, dnia 08.09.2025 r.

GK.271.7.2025.A.K.

Wykonawcy ubiegający się udzielenie
Zamówienia publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa” (ogłoszenie nr 2025/BZP 00390648 z dnia 2025-08-26) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania:

Pytanie nr 3

Oferent wnosi o dopuszczenie zastosowania równoważnej technologii wnętrza studni zbiorczej przepompowni ścieków w postaci monolitycznej, sztywnej membrany polimocznikowej trójwarstwowej charakteryzującej się odpornością na agresywne środowisko ścieków.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztywnej membrany monolitycznej polimocznikowej, trójwarstwowej na zabezpieczenie wnętrza studni przepompowni ścieków.

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie, jakie inne systemy monitoringu są obecnie użytkowane przez Zamawiającego oraz umożliwienie Wykonawcom wpięcia przepompowni do funkcjonujących systemów monitoringów w Gminie Rozdrażew

Odpowiedź.

Zamawiający informuje że obecnie użytkuje również system monitoringu dostarczanego przez firmę HYDRO PARTNER Sp. z o.o. i dopuszcza jego instalację w przepompowniach ścieków w Dąbrowie.

Pytanie nr 5

Czy w ramach zdolności technicznej gdzie wymagane jest wykonanie dwóch robót kanalizacji sanitarnej z rur PVC o długości 3000 mb wraz z przepompownią można uwzględnić wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PE.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia że w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza wykonanie dwóch robót kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią zarówno z rur PVC jak również z rur PE.

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6953330-7d5e-4986-9fec-71ad300ff09b>

Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski