

Rozdrażew, dnia 30 lipca.2026 r.

GK.271.7.ZP.2026

Wykonawcy ubiegający się udzielenie
Zamówienia publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „**Budowa drogi w Grębowie oraz modernizacja (remont) drogi gminnej w Nowej Wsi**” na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytanie wniesione do postępowania:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność dotycząca grubości warstwy odsączającej na zjazdach do posesji oraz zjazdach na pola. Na przekrojach oraz w kosztorysie ofertowym wskazano grubość 10 cm, natomiast w projekcie architektoniczno-budowlanym przyjęto grubość 15 cm. Prosimy o wskazanie, którą wartość należy przyjąć do realizacji oraz wyceny robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do realizacji oraz wyceny robót należy przyjąć grubość warstwy odsączającej na zjazdach wynoszącą 10 cm zgodnie z kosztorysem ofertowym i przekrojami. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego błędnie podano grubość warstwy odsączającej.

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania.

Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
mgr Barbara Biesiada
Sekretarz Gminy