


UWAGA:
- ZMIANA KIERUNKU O 90° ZAWSZE Z UŻYCIEM KSZTAŁTEK 2x45°
- PRZED WŁĄCZENIEM DO ISTN. SIECI DOKONAĆ DEZYNFEKCJI, PRZEPŁUKANIA I ZBADANIA SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI POD WZGLĘDEM "BAKTERIOLOGICZNYM"
- ZASADY KŁOWNE Z MIEKIM USZCZELNIENIEM I TELESKOPOWA OBLUDOWA TRZPIENIA Z ŻELAZA STERODŁALNEGO
- POŁĄCZENIA KOLNIERZOWE: KOLNIERZE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB POWLEKANE POLIPROPYLENEM RUCHOME, DOŚKOKOWE Z TULEJAMI DO RUR PE. ŚRUBY POŁĄCZENIOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędne istn. infrastruktury
- w przypadku znacznych różnic w porównaniu z rzędnymi założonymi skontaktować się z projektantem
- Rzędne istniejącego uzbrojenia przyjęto wg. zwyczajowego ukladania - w rejonie kolizji należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność w czasie wykonywania prac

<div><div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe</div></div><div><div>Marek Szwałgun</div><div>tel: 401 540 130 e-mail: szwalgun@proh-mar.pl</div></div><div><div>ul. Chłopska 25 71-400 Dąbów</div><div>NIP: 742-148-31-07 REGON: 301059478</div></div></div>		
NAZWA OBIEKTU Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzywej Wsi		
ADRES OBIEKTU Radawница: 35,327,325,320 Krzywa Wieś: 136/5,132/7,131/1,158,180,8124,8128,190,155,322,321,319 Bielawa: 41,172,47,173,78,81,82,83,165,29,123,128,135,116,138/6,79,121/1,120/2,71		
TYTUŁ RYSUNKU Profil kanalizacji ciśn. Pr1 - z17		
SKALA 1:100/500	DATA 04.2015	RYS. NR7
PROJEKTOWAŁ: techn. Zygmunt Chocholowski	UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR 0714/077 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Szwałgun	UPR. BUD. NR WKP0353/POOS/12 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ	PODPIS