

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
GMINY ZŁOTÓW Spółka z o.o.**  
ul. Leśna 7 77-400 ZŁOTÓW  
tel./fax: 67 265 11 00  
NIP 767-15-68-292 REGON 572091376  
SĄD REJON. XXII WYDZ. KRS w POZNANIU  
Nr KRS: 0000143526

2 B

Złotów, dnia 20.03.2017

Nr 13/2017

Gmina Złotów  
ul. Leśna 7  
77-400 Złotów

**Warunki włączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej**  
**wodociągowej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.03.2017r. wyrażam zgodę na budowę nowej sieci wodociągowej w m. Nowa Święta dz. nr 119.

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Opracować projekt włączenia sieci wodociągowej/kanalizacyjnej do gminnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej w sposób zgodny z wymaganiami ustawy „Prawo budowlane”, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Na czas budowy Inwestor zapewni staraniem i na koszt własny dostawę wody pitnej oraz transport ścieków z kolektora sanitarnego w obszarze koniecznego wyłączenia.
3. W miejscach występowania gruntów gliniastych, ilów itp. sieć wodociągową, kanalizacyjną wykonać z podsypką, obsypką i zasypką piaskową.
4. **Uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. przystąpienie do robót budowlano – montażowych na co najmniej trzy dni przed ich rozpoczęciem, celem uczestniczenia w odbiorze zanikowym, próbach szczelności i odbiorze końcowym. Wyniki prób i odbiorów będą potwierdzane przez strony w protokółach.**
5. Dokumentacja techniczna winna zawierać między innymi:
  - a) miejsce i sposób włączenia nowej sieci do istniejącej sieci,
  - b) mapę z wyrysowaniem przebiegu sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej
6. Po zakończeniu budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych Inwestor zobowiązany jest zgłosić do odbioru końcowego, przedłożyć i przekazać do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.:
  - a) geodezyjne wyznaczenie terenu,
  - b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie na gruncie,
  - c) potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zgodności lub rozbieżności realizacji z projektem budowlanym przez właściwy wpis w dzienniku,
  - d) dokumentację budowlaną powykonawczą,
  - e) **protokół odbioru robót zanikowych lub właściwy wpis w dokumentacji budowlanej.**

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7. Do budowy urządzeń wodociągowych :
  - a) zobowiązujemy do ułożenia taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej metalizowanej koloru niebieskiego z napisem „woda” 0,8 metra pod powierzchnią terenu w osi instalacji wodociągowej,
  - b) stosować materiały cechowane na ciśnienie 1 MPa do budowy sieci wodociągowej,
8. Zakład utrzymuje i eksploatuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 18.12.1996r. (Dz.U. Nr 151, poz. 716 wraz z późniejszymi zmianami.)
9. W przypadku nielegalnego lub nieprawidłowego wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. przysługuje prawo odcięcia dostawy wody i zamknięcia wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
10. Inwestor przekaze nieodpłatnie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o., po jednym egzemplarzu, przy odbiorze końcowym, niżej wymienione dokumenty:
  - a) projekt techniczny powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę
  - b) protokół robót zanikowych,
  - c) protokół płukania, prób szczelności oraz próby ciśnieniowej i dezynfekcji sieci,
  - d) protokół z przeprowadzonych badań jakości wody
  - e) operat geodezyjny wraz z światłokopią inwentaryzacji powykonawczej.
11. Wydanie „ warunków...” jest nieodpłatne. Warunki niniejsze ważne są dwa lata od dnia ich wydania.
12. Wykonanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody lub ścieków.
13. Zastrzeżenie do niniejszych warunków należy zgłaszać pisemnie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
14. Inne postanowienia:

**Warunki ogólne:**

1. Sieć wodociągową wybudować z rur PVC Ø 110.
2. Włączenie nowej sieci wodociągowej do istniejącej wykonać za pomocą trójnika kolnierzowego zabudowując na nim zasuwę od strony nowej sieci.
3. Przebieg sieci wodociągowej oznaczyć taśmą ostrzegawczą 0,8 metra nad rurociągiem - taśma niebieska z wkładką metalową.
4. Zamontować hydranty nadziemne – przed hydrantami zabudować zasuwy.
5. Wszystkie zasuwy wyposażać w obudowę do zasuwy, skrzynkę typu woda oraz statyw hydrauliczny.
6. Wszelkiego rodzaju uzbrojenie podziemne i nadziemne oznaczyć tabliczkami zamontowanymi na słupkach ocynkowanych, odpowiednio:  
Z – zasuwa; D – nawiertka; H – hydrant
7. W miejscu przejścia nowej sieci wodociągowej pod drogą szutrową zastosować rury osłonowe stalowe.
8. Wymagania dotyczące armatury wodociągowej:

a. **Kształtki żeliwne:**

- Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami. przeprowadzonymi przez firmę niezależną.
- Korpus - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach).
- Na kołnierzach w miejscu przyłgi uszczelki muszą być rowki.
- Wszystkie kształtki jednego producenta.

Wymagane dokumenty:

- Attest PZH – woda pitna
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury, jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem INVER lub równoważnym.

b. **Zasuwy kołnierzowe:**

- Powłoka antykorozyjna farba proszkowa epoksydowa wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988 . Jakość powłoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firmę niezależną.
- Wymienne uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez konieczności demontażu pokrywy.
- Korpus, pokrywa - żeliwo sferoidalne GJS-500-7 (nie dopuszczamy żeliwa o niższych parametrach).
- Trzpień walcowany ze stali nierdzewnej.
- Wszystkie zasuwę jednego producenta.

Wymagane dokumenty:

- Attest PZH – woda pitna
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury, jakość zabezpieczenia antykorozyjnego musi być potwierdzona certyfikatem INVER lub równoważnym.

c. **Hydranty:**

- Specjalny biały pasek fluorescencyjny na kolumnie w górnej części hydrantu.
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu.
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem.
- Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa RAL3000 (kolor czerwony) wg PN-EN 4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV.
- Pakiet hydrantów w ramach jednego producenta.

Wymagane dokumenty:

- Attest PZH
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa

**PREZES ZARZĄDU**

.....mgr inż. Roman Deja.....  
/ Podpis /

