

Zamawiający:
Gmina Złotów
Ul. Leśna 7
77-400 Złotów

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)), w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych: „**Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo**”, wprowadza się następujące zmiany:

1. W opisie przedmiotu zamówienia wprowadza się zmiany w zakresie rzeczowym dotyczącym przepompowni ścieków (Opis techniczny dla obiektu Nowy Dwór – Franciszkowo, pkt 2.5, str.7, 8, 9):

- a) zbiornik wykonany z betonu B-45 zastępuje się **zbiornikiem z polimerobetonu**,
- b) zamiast studni osadnikowej z kręgów betonowych Dn1200mm należy wykonać **studnię osadnikową z polipropylenu (PP lub PE)**,
- c) zamiast wygradzenia rejonu przepompowni siatką stalową ocynkowaną - powlekaną o oczkach 50x50mm i wysokości 1,6m, która umocowana zostanie na słupkach stalowych ocynkowanych osadzonych w betonie z bramą wjazdową szerokości 3,0m i furtką szerokości 1,0m, należy **wykonać ogrodzenie z paneli ocynkowanych z bramą wjazdową ocynkowaną szerokości 4,0m , bez furtki**,
- d) zamawiający **rezygnuje z żurawia słupowego** na przepompowni,
- e) dojazd do przepompowni –zamiast warstwy żużla **warstwa tłucznia**,
- f) należy uwzględnić w ofercie montaż lampy oświetleniowej na terenie przepompowni,
- g) należy uwzględnić montaż zasuw pomiędzy osadnikiem a przepompownią.

2. Opis techniczny przepompowni ścieków - zbiornik

- a) **zbiornik z polimerobetonu**,
- b) kominki wentylacyjne PCV zamienić na **kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej z filtrem antyodorowym**,
- b) zawory zwrotne **kulowe kolanowe**.

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulegają zmianie.