

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo**”, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Pytania Wykonawcy:

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono dokumentację projektową na trzy przepompownie (P1-Bługowo, P2-Bługowo, P1-Buntowo) oraz na rurociąg tłoczny w miejscowości Buntowo (projekt wykonany przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR z Poznania) natomiast w SIWZ podano:

Część 1 zamówienia – kanalizacja sanitarne Bługowo

Zakres rzeczowy części 1 zamówienia obejmuje:

- a) rurociąg wodociągowy (na potrzeby przepompowni) Dz 90 mm PE I = 101,00m,
- b) kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm PVC-U I = 336,5m,
- c) kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm PVC-U I = 996,5m,
- d) przewód tłoczny Dz 110 mm PE I = 2240,00m,
- e) przepompownia ścieków – 2 kpl.,
- f) studnia rozprężna,
- g) przyłącza wodociągowe do hydrantów płukania przepompowni,
- h) przyłącza energetyczne do przepompowni.

Część 2 zamówienia – kanalizacja sanitarne Buntowo

Zakres rzeczowy części 2 zamówienia obejmuje:

- a) kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm PVC-U I = 68,8m,
- b) kanał kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm PVC-U I = 352m.”

Czy w związku z powyższym w zakres, któregoś z zadań wchodzi wykonanie przepompowni P1 oraz rurociągu tłoczego w miejscowości Buntowo zgodnie z zamieszczonym projektem? Proszę o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres rzeczowy zamówienia został opisany w SIWZ i załącznikach. Część 2 zamówienia – kanalizacja sanitarne Buntowo obejmuje wykonanie:

- a) kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 160 mm PVC-U I = 68,8m,
- b) kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz 200 mm PVC-U I = 352m.

Ten zakres rzeczowy stanowi drugi etap zadania: **Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Buntowo, Gmina Złotów**, którego to zadania dotyczy projekt budowlany autorstwa Przedsiębiorstwa Ekologicznego EKO-SOLAR, załączony do SIWZ. Przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny **zostały zrealizowane w I etapie**.

W ofercie należy uwzględnić odcinki sieci kanalizacji wskazane w SIWZ i w przedmiarze.

Z up. **WÓJTA**
Ryszard Wiński
Zastępca Wójta

