

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw: „**Dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze**” Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie wykonawcy:

„Prosimy o zmianę zapisów dotyczących prac związanych z systemem wizualizacji. Zapis znajdujący się w informacjach do opisu przedmiotu zamówienia o brzmieniu: "System wizualizacji jest objęty ciągłym serwisem wykonawcy czyli firmy HYDRO-PARTNER wszelkie prace na nim trzeba uzgadniać z administratorem systemu" w znaczny sposób ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż praktycznie to firma HYDRO-PARTNER decyduje o tym, jaki będzie koszt rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu i może on być różny dla poszczególnych Wykonawców. Firma HYDRO-PARTNER może również wziąć udział w postępowaniu przetargowym, co w przypadku serwisowania systemu wizualizacji stawia ją w pozycji uprzywilejowanej. Powyższe zapisy naruszają przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Naruszają również art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów dotyczących prac związanych z systemem wizualizacji. Jednocześnie z uwagi na to, że system wizualizacji jest objęty serwisem Wykonawcy, wszelkich uzgodnień z administratorem systemu wizualizacji, firmą HYDRO-PARTNER oraz zlecenie rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS powinien dokonać Zamawiający, a Wykonawca zadania objętego zamówieniem powinien przygotować dane niezbędne do opracowania wizualizacji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Informujemy, że zapisy dotyczące konieczności rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje u zamawiającego, nie ulegają zmianie.

Zamawiający nie zgadza się z opinią Wykonawcy, że zapisy SIWZ naruszają przepisy art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Nałożony na zamawiającego obowiązek przestrzegania reguł dotyczących zasad równego traktowania wykonawców oraz zasad uczciwej konkurencji nie odbiera zamawiającemu możliwości określenia przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego potrzeby i aby uzyskać oczekiwany efekt.

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawcy włączenia dostarczonych i zamontowanych urządzeń stacji uzdatniania wody do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej, której eksploatatorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o. Pragniemy zauważyć, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody, a nie wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Stąd też uzasadnioną potrzebą zamawiającego jest postawienie wymogu włączenia dostarczonego wyposażenia stacji do już funkcjonującego systemu, co zapewni uzyskanie oczekiwanych efektów związanych z zapewnieniem prawidłowego działania systemu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę.

W załączonej do SIWZ informacji uzupełniającej opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące istniejącego systemu wizualizacji, wskazując nazwę firmy, która na podstawie umowy zawartej z użytkownikiem systemu jest odpowiedzialna za jego funkcjonowanie. Poinformował również, że wykonawca zamówienia objętego przedmiotowym zamówieniem winien uzgadniać prace związane z rozbudową systemu z jego administratorem, co nie oznacza, że musi zlecać mu wykonanie tych prac.

WÓJT
inż. Piotr Lach