

Złotów, dnia 09.07.2019 r.

ZP.271.07.2019.RB

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w miejscowości Rudna**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pytanie Wykonawcy:

1. Przyłącze do budynku:

- Brak schematu przyłącza, czy złącze kablowe jest przygotowane do podłączenia czy wymaga przygotowania(zakres).
- Za mała moc zapotrzebowana (17kW) na zasilenie podgrzewaczy przepływowych (16kW+24kW)
- W projekcie przewidziano zabezpieczenie 32 A a już na same podgrzewacze potrzeba zabezpieczenia minimum 40 A.

2. Tablica rozdzielcza RG

Brak schematu tablicy.

3. Instalacja elektryczna wewnętrzna z osprzętem, 13 lamp, 11 gniazd. dwa grzejniki elektryczne wg PT

Brak informacji o typie, mocy lamp,

W zestawieniu dostaw inwestorskich jest podgrzewacz KOSPEL o mocy 18 kW- czy ma zostać tylko jeden podgrzewacz czy należy dokupić drugi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

- złącze kablowo-pomiarowe w granicy działki zabuduje ENEA Operator
- kabel zasilający YKY 5x10mm²

Ad.2.

- schemat tablicy zgodnie z załącznikiem (rys. schemat RG)

Ad.3.

Oprawy oświetleniowe LED do 100W mocy świetlnej, w pom. gosp., szatniach, łazienkach w klasie izolacji min. IP44.

Ad.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 przepływowe podgrzewacze wody KOSPEL PPH2 18kw hydraulic