

Złotów, dnia 16.01.2020 r.

ZP.271.01.2020.RB

### **Wszyscy Wykonawcy**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa drogi w m. Dzierżążenku**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.gminazlotow.pl](http://www.bip.gminazlotow.pl), które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

1. Czy Inwestor potwierdza, iż przestawienie słupów oświetleniowych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i leży po stronie Zamawiającego?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

2. Proszę o wyjaśnienie jakie krawężniki należy wbudować? W przedmiarze i opisie są krawężniki 15x30cm natomiast w szczegółach konstrukcyjnych i przekrojach normalnych 20x30cm.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować krawężniki 15x30.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

3. Proszę o wyjaśnienie na jakiej podbudowie ma zostać wykonana kostka kamienna? W dokumentacji projektowej są rozbieżne informacje - podbudowa z kruszywa gr. 20 cm oraz podbudowa z betonu B-7,5 gr. 18 cm.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Podbudowa z kruszywa 20 cm.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

4. Proszę o sprecyzowanie jaka kostka granitowa ma zostać wbudowana? W projekcie można znaleźć rozbieżności co do wymiarów kostki (18x18x18 lub 15/17 lub wys. 16 cm-przedmiar).

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Kostka granitowa 15/17, dopuszczalne też zastosowanie kostki granitowej 16/16.

#### **Pytanie Wykonawcy:**

5. Proszę o informację czy odtworzenie ogrodzenia na działce nr 395/5, ma zostać wykonane z nowych elementów czy w miarę możliwości może zostać odtworzone z materiałów z rozbiórki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

O ile to możliwe z materiałów z rozbiórki, gdy zabraknie materiału lub będzie zniszczony - z materiałów nowych.

**Pytanie Wykonawcy:**

6. Czy zjazdy należy wykonać z kostki szarej czy w kolorze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zjazdy należy wykonać z kostki szarej

**Pytanie Wykonawcy:**

7. Z jakiej kostki należy wykonać dojścia - chodniki? W przedmiarze jest kostka gr. 6 cm natomiast w projekcie kostka grubości 8 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dojścia-chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm.