



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

P. R. Skwerner  
4.08.22

Gniezno, 03.08.2022 r.

ON-HK.903.36.88.2022

**Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Żwirki i Wigury 28  
62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/52/2022/LB-WG/PM/ i N/52/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.01.2022 r. wody pobranej w dniu 18.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED ul. Pustachowska 2, Gniezno, toaleta
- N/392/2022/LB-WG/PCH/ i N/392/2022/LB-WG/PM/ z dnia 02.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług
- N/456/2022/LB-WG/PCH/ i N/456/2022/LB-WG/PM/ z dnia 09.03.2022 r. wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83, Gniezno, sala usług
- N/456/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83, Gniezno, sala usług
- N/745/2022/LB-WG/PCH/ i N/745/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/850/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 08.04.2022 r. wody pobranej w dniu 05.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia
- N/850/2022/LB-WG/PM/ z dnia 08.04.2022 r. wody pobranej w dniu 05.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/1092/2022/LB-WG/PM/ z dnia 04.05.2022 r. wody pobranej w dniu 26.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39 Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1092/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.05.2022 r. wody pobranej w dniu 26.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39 Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1274/2022/LB-WG/PM/ z dnia 23.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

*niepodlega*

OLANA  
STWIERDZENIE ODRZĄCZENIA  
WYPOWIEDZIENIA

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- N/1274/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 24.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1337/2022/LB-WG/PM/ z dnia 31.05.2022 r. wody pobranej w dniu 24.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Twój Market, ul. Kawiary 25, 62-200 Gniezno, zaplecze
- N/1337/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 01.06.2022 r. wody pobranej w dniu 24.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Twój Market, ul. Kawiary 25, 62-200 Gniezno, zaplecze
- N/1414/2022/LB-WG/PCH/ i N/1414/2022/LB-WG/PM/ z dnia 06.06.2022 r. wody pobranej w dniu 31.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Chata Polska ul. Wolności 42b, 62-200 Gniezno
- N/1502/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2022 r. wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, Gniezno, ul. Wrzesińska 83, sala usług
- N/1502/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2022 r. wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, Gniezno, ul. Wrzesińska 83, sala usług
- N/1583/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.06.2022 r. wody pobranej w dniu 21.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesoła 7 Gniezno, kuchenka
- N/1583/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.06.2022 r. wody pobranej w dniu 21.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesoła 7 Gniezno, kuchenka (przekroczenie parametru: mętność 8,3 NTU)
- N/1673/2022/LB-WG/PCH/ i N/1673/2022/LB-WG/PM/ z dnia 04.07.2022 r. wody pobranej w dniu 28.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, Gniezno, ul. Wolności 50, sala usług
- N/1790/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 20.07.2022 r. wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, Gniezno, ul. Poznańska 39, pomieszczenie socjalne
- N/1790/2022/LB-WG/PM/ z dnia 21.07.2022 r. wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, Gniezno, ul. Poznańska 39, pomieszczenie socjalne
- N/1790/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 26.07.2022 r. wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, Gniezno, ul. Poznańska 39, pomieszczenie socjalne  
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 19/2022 z dnia 21.01.2022 r. wody pobranej w dniu 17.01.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 21/2022 z dnia 21.01.2022 r. wody pobranej w dniu 18.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kiszowska 7, SKR
- 46/2022 z dnia 04.02.2022 r. wody pobranej w dniu 01.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo, sklep spożywczy
- 57/2022 z dnia 11.02.2022 r. wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110, Orlen
- 60/2022 z dnia 11.02.2022 r. wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno – Dalki, Os. Ogrodowe 21, Szwalnica
- 88/2022 z dnia 18.02.2022 r. wody pobranej w dniu 14.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 113/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117, BIMEX
- 115/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 08.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 184/2022 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 11.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzyńska 46, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
- 186/2022 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 12.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo, Zespół Szkół
- 190/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, przy wodomierzu
- 191/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, kuchnia (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h)

- 192/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 252/2022 z dnia 16.05.2022 r. wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 269/2022 z dnia 20.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wrzesińska 28, Ambulatorium
- 320/2022 z dnia 10.06.2022 r. wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Chłodna 1, sklep spożywczy
- 340/2022 z dnia 24.06.2022 r. wody pobranej w dniu 20.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Dalkoska 12F – Serwis BRESROMA
- 362/2022 z dnia 01.07.2022 r. wody pobranej w dniu 27.06.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 380/2022 z dnia 08.07.2022 r. wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 383/2022 z dnia 08.07.2022 r. wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wesoła 7, MPK (nie stwierdzono przekroczeń parametru: mętność)
- 382/2022 z dnia 08.07.2022 r. wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Grunwaldzka 4, HAWA
- 381/2022 z dnia 08.07.2022 r. wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 409/2022 z dnia 15.07.2022 r. wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117, BIMEX

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 789P/20.06.2022-2a/Z z dnia 01.07.2022 r. wody pobranej w dniu 20.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Dalkoska 12F – Serwis BRESROMA

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-028 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h (badanie wody pobranej w dniu: 05.04.2022 r.) oraz mętność (badanie wody pobranej w dniu: 21.06.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta a także określa parametr mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, kuchnia nie wykazało przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h oraz analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 05.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wesoła 7, MPK, nie wykazało przekroczenia parametru mętność co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna  
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno  
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - przesłano ePUAP
4. aa  
M.B.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

