



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.23.35.2025

Gniezno, dnia 20.02.2025 r.

Prezes

**Zarządu Spółdzielni Łabiszynek
62-200 Łabiszynek**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łabiszynek**.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- SB/09039/02/2025 z dnia 04.02.2025 r. wody pobranej w dniu 28.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, BT Tomasz Bernaciak (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 7 jtk/100 ml)
wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna
- 82/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Spółdzielnia Łabiszynek, Biuro – kran w toalecie
- 83/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody
- 84/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak, Łabiszynek (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml)
- 85/2025 z dnia 07.02.2025 r. wody pobranej w dniu 05.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 2 jtk/100 ml)
- 96/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, biuro – kran w łazience

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 97/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Łabiszynek – kran poboru wody
- 98/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, BT Bernaciak – kran w pomieszczeniu socjalnym (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)
- 99/2025 z dnia 12.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni, najbliżej palników (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniach: 28.01.2025 r., 05.02.2025 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 ww. rozporządzenia określa, aby wartość parametryczna bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk/100ml. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punktach poboru: sieć, Łabiszynek, BT Bernaciak – kran w pomieszczeniu socjalnym; sieć, Łabiszynek, Zajazd przy Kominku – kran w kuchni, najbliżej palników nie wykazała przekroczenia parametru: bakterie grupy coli co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:

1. Adresat – Przesłano e-Doręczenia
 2. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano e-Doręczenia
 3. aa
- MB