



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.23.68.2025

Gniezno, dnia 14.04.2025 r.

**Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 28
62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0804/2025 z dnia 12.03.2025 r. wody pobranej w dniu 04.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, Gniezno, kuchnia
- N/0975/2025 z dnia 20.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne
- N/1110/2025 z dnia 25.03.2025 r. wody pobranej w dniu 18.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1215/2025 z dnia 28.03.2025 r. wody pobranej w dniu 25.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 15, ul. Chudoby 4a, 62-200 Gniezno, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- WN/309/2025 z dnia 13.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne wydane przez Laboratorium Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 206/2025 z dnia 07.03.2025 r. wody pobranej w dniu 04.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe 1, sklep Narzędziowiec, kran w toalecie
- 205/2025 z dnia 07.03.2025 r. wody pobranej w dniu 04.03.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole w Zdziechowie, kran w kuchni
- 220/2025 z dnia 13.03.2025 r. wody pobranej w dniu 10.03.2025 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28, SUW, kran poboru wody wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Danuta Winiarska
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano e-Doręczenia
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano e-Doręczenia
4. aa

MB