

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

**- Informacja o numerach**

**wewnętrznych**

61 426 22 42

**- PPIS w Gnieźnie**

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

**- fax**

61 426 27 77

62-200 Gniezno

**- e-mail**

sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

**- Sekcja Higieny Komunalnej**

61 426 22 42 w. 202 lub 222

**- e-mail Sekcji**

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.240.2019

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 31.12.2019 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2433/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko
- N/2433/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko
- N/2874/2019/LB-WG/PM/ i N/2874/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.12.2019 r., wody pobranej dnia 10.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne - kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/103349/09/2019 z dnia 24.09.2019 r., wody pobranej dnia 16.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43
- SB/128313/11/2019 z dnia 18.11.2019 r., wody pobranej dnia 12.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX (przekroczenie parametrów: mętność 7,84 NTU, żelazo 360 µg/l)  
wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna
- 946/2019 z dnia 11.12.2019 r. wody pobranej w dniu 09.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Jankówko, GAMIX (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność, żelazo)
- 947/2019 z dnia 11.12.2019 r. wody pobranej w dniu 09.12.2019 r. w punkcie poboru: SUW  
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, Gniezno.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętność i żelazo (badanie wody pobranej w dniu 12.11.2019 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa parametry: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU, żelazo 200 µg/l. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 09.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Jankówko, GAMIX nie wykazało przekroczeń parametrów: mętność i żelazo, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Sz. P. Stanisław Stankowiak  
Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek  
Łabiszynek, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka  
Wójt Gminy Gniezno  
Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno  
Przesłano przez ePUAP
3. aa