

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| wewnętrznych | 61 426 22 42 | |
| - PPIS w Gnieźnie | 61 426 22 42 w. 201 | ul. Św. Wawrzyńca 18 |
| - fax | 61 426 27 77 | 62-200 Gniezno |
| - e-mail | sekretariat@psse-gniezno.pl | www.psse-gniezno.pl |
| - Sekcja Higieny Komunalnej | 61 426 22 42 w. 202 lub 222 | |
| - e-mail Sekcji | higiena.komunalna@psse-gniezno.pl | |

ON.HK.421.1.236.2019

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 31.12.2019 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1677/2019/LB-WG/PM/ i N/1677/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 15.07.2019 r. wody pobranej w dniu 09.07.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- N/1747/2019/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2019 r. wody pobranej w dniu 23.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, Gniezno – toaleta (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/1747/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 06.08.2019 r. wody pobranej w dniu 23.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, Gniezno – toaleta
- N/1891/2019/LB-WG/PM/ z dnia 26.08.2019 r. wody pobranej w dniu 20.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, PLR os. Jagiellońskie 46 Gniezno - rejestracja, kran
- N/1891/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 28.08.2019 r. wody pobranej w dniu 20.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, PLR os. Jagiellońskie 46 Gniezno - rejestracja, kran
- N/1923/2019/LB-WG/PCH/ i N/1923/2019/LB-WG/PM/ z dnia 02.09.2019 r. wody pobranej w dniu 26.08.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis ul. Roosevelta 120 Gniezno – pomieszczenie socjalne
- N/2021/2019/LB-WG/PM/ z dnia 11.09.2019 r. wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12 - kuchnia
- N/2021/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 12.09.2019 r. wody pobranej w dniu 03.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12 - kuchnia
- N/2078/2019/LB-WG/PCH/ i N/2078/2019/LB-WG/PM/ z dnia 16.09.2019 r. wody pobranej w dniu 10.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo – kuchenka
- N/2211/2019/LB-WG/PM/ z dnia 07.10.2019 r. wody pobranej w dniu 24.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 Gniezno - kuchnia

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYKANIA
NIEPODLOGI



- N/2211/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 08.10.2019 r. wody pobranej w dniu 24.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 Gniezno - kuchnia
 - N/2246/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 09.10.2019 r. wody pobranej w dniu 01.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4 – kuchnia
 - N/2246/2019/LB-WG/PCH/ i N/2246/2019/LB-WG/PM/ z dnia 14.10.2019 r. wody pobranej w dniu 01.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4 – kuchnia
 - N/2436/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.10.2019 r. wody pobranej w dniu 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa 136 – kuchnia
 - N/2436/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2019 r. wody pobranej w dniu 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa 136 - kuchnia
 - N/2558/2019/LB-WG/PM/ z dnia 12.11.2019 r. wody pobranej w dniu 05.11.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - N/2558/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 13.11.2019 r. wody pobranej w dniu 05.11.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - N/2605/2019/LB-WG/PM/ i N/2605/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 18.11.2019 r. wody pobranej w dniu 12.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19 – sala usług
 - N/2746/2019/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2019 r. wody pobranej w dniu 26.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno – pomieszczenie socjalne
 - N/2746/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 04.12.2019 r. wody pobranej w dniu 26.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno – pomieszczenie socjalne
 - N/2828/2019/LB-WG/PM/ z dnia 10.12.2019 r. wody pobranej w dniu 03.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Winiary” Os. Jagiellońskie 46 - rejestracja
 - N/2828/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 11.12.2019 r. wody pobranej w dniu 03.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Winiary” Os. Jagiellońskie 46 - rejestracja
 - N/2871/2019/LB-WG/PM/ i N/2871/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.12.2019 r. wody pobranej w dniu 10.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120 – pomieszczenie socjalne
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 498/2019 z dnia 18.07.2019 r. wody pobranej w dniu 15.07.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 515/2019 z dnia 01.08.2019 r. wody pobranej w dniu 29.07.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 516/2019 z dnia 01.08.2019 r. wody pobranej w dniu 29.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10 Gniezno (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
 - 534/2019 z dnia 02.08.2019 r. wody pobranej w dniu 30.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, „TINA” ul. Inowrocławska 3 Gniezno
 - 535/2019 z dnia 02.08.2019 r. wody pobranej w dniu 30.07.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen ul. Gdańska 92a Gniezno
 - 549/2019 z dnia 09.08.2019 r. wody pobranej w dniu 05.08.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 647/2019 z dnia 11.09.2019 r. wody pobranej w dniu 02.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Pasaż Jagielloński Os. Jagiellońskie 46 Gniezno
 - 653/2019 z dnia 16.09.2019 r. wody pobranej w dniu 09.09.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 691/2019 z dnia 04.10.2019 r. wody pobranej w dniu 30.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, sklep narzędziowy os. Lazurkowe, Piekary
 - 692/2019 z dnia 04.10.2019 r. wody pobranej w dniu 30.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole „Bajkowe” Pyszczyn 22
 - 780/2019 z dnia 18.10.2019 r. wody pobranej w dniu 14.10.2019 r. w punkcie poboru: SUW

- 902/2019 z dnia 22.11.2019 r. wody pobranej w dniu 18.11.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 916/2019 z dnia 29.11.2019 r. wody pobranej w dniu 25.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Apteka Łubieńskiego BIS ul. Bednarski Rynek 1, Gniezno
 - 933/2019 z dnia 05.12.2019 r. wody pobranej w dniu 02.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Zdziechowa 51
 - 990/2019 z dnia 20.12.2019 r. wody pobranej w dniu 16.12.2019 r. w punkcie poboru: SUW
 - 993/2019 z dnia 20.12.2019 r. wody pobranej w dniu 17.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, Gniezno
 - 994/2019 z dnia 20.12.2019 r. wody pobranej w dniu 17.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, KEM-WIR, Strzyżewo Kościelne
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno
- 142P/02.12.2019-1/Z z dnia 11.12.2019 r. wody pobranej w dniu 02.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Zdziechowa 51
- wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 23.07.2019 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Działania naprawcze podjęte przez administratora (przeplukanie sieci wodociągowej) okazały się skuteczne. Badanie wody pobranej w dniu 29.07.2019 r. nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Sz. P. Jan Lewandowski
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 2, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
4. aa

