

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

**- Informacja o numerach**

<b>wewnętrznych</b>	61 426 22 42	
<b>- PPIS w Gnieźnie</b>	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
<b>- fax</b>	61 426 27 77	62-200 Gniezno
<b>- e-mail</b>	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
<b>- Sekcja Higieny Komunalnej</b>	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
<b>- e-mail Sekcji</b>	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON-HK.903.10.42.2020

oryginal/kopia  
Gniezno, dnia 15.04.2020 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
    - N/677/2020/LB-WG/PM/ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej dnia 24.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadami Lulkowo – toaleta męska (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)
    - N/677/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej dnia 24.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadami Lulkowo – toaleta męskawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań
  
  - w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
    - SB/22288/03/2020 z dnia 11.03.2020 r., wody pobranej dnia 04.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna
  - 157403/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h)
  - 157402/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX, Jankowo Dolne (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h)
  - 157401/20/POZ z dnia 06.04.2020 r. wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. HAMILTON Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h (badanie wody pobranej w dniu 24.03.2020 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 31.03.2020 r. w punktach poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Jankówko i sieć, GAMIX, Jankowo Dolne nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Sz. P. Stanisław Stankowiak  
Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek  
Łabiszynek, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka  
Wójt Gminy Gniezno  
Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno  
Przesłano przez ePUAP
3. aa