

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE

Urząd Gminy Gniezno

Wpł. 09. 01. 2019

Nr 343 Zał.

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

- fax

61 426 27 77

- e-mail

psse.gniezno@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.11.2019

oryginał/kopia

Gniezno, dnia 07.01.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/2998/2018/LB-WG/PM/ z dnia 20.12.2018 r. wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno – toaleta parter
 - N/2998/2018/LB-WG/PCH/ z dnia 27.12.2018 r. wody pobranej w dniu 11.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno – toaleta parterwydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 972/2018 z dnia 10.12.2018 r. wody pobranej w dniu 03.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, SKR, ul. Kiszowska 7, Gniezno
 - 1036/2018 z dnia 21.12.2018 r. wody pobranej w dniu 21.12.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno
 - 1031/2018 z dnia 21.12.2018r., wody pobranej w dniu 18.12.2018r. w punkcie poboru: SUW, ul. Sosnowa, Gnieznowydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Sz. P. Jan Lewandowski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
Przesłano przez e-PUAP
3. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez e-PUAP
4. aa