

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.68.2019

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 22.05.2019 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/723/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.04.2019 r., wody pobranej dnia 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadów Lulkowo – budynek socjalny, kotłownia
  - N/723/2019/LB-WG/PM/ z dnia 19.04.2019 r., wody pobranej dnia 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Zagospodarowania Odpadów Lulkowo – budynek socjalny, kotłownia
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/37825/04/2019 z dnia 17.04.2019 r., wody pobranej dnia 10.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec w Dolinie Jankowo Dolne 43
  - SB/37824/04/2019 z dnia 17.04.2019 r., wody pobranej dnia 10.04.2019 r. w punkcie poboru: SUW
- wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
*specjalista zdrowia publicznego*

Otrzymują:

1. Sz. P. Stanisław Stankowiak  
Prezes Zarządu Spółdzielni  
Mieszkaniowej Łabiszynek, 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka  
Wójt Gminy Gniezno  
Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno  
Przesłano przez e-PUAP
3. aa