

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	ul. Św. Wawrzyńca 18 62-200 Gniezno www.psse-gniezno.pl
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	
- fax	61 426 27 77	
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.222.2019

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 24.12.2019 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu wiejskiego Łabiszynek**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- **§ 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łabiszynek**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/720/2019/LB-WG/PM/ i N/720/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 09.04.2019 r., wody pobranej dnia 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia
 - N/720/2019/LB-AS/PCH/ z dnia 16.04.2019 r., wody pobranej dnia 26.03.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia
 - N/1381/2019/LB-WG/PM/ z dnia 13.06.2019 r., wody pobranej dnia 04.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia
 - N/1381/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 17.06.2019 r., wody pobranej dnia 04.06.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia
 - N/2431/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchnia
 - N/2431/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - SB/37823/04/2019 z dnia 17.04.2019 r., wody pobranej dnia 10.04.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Pralnia przy budynku mieszkalnym, Łabiszynek 15
 - SB/103351/09/2019 z dnia 24.09.2019 r., wody pobranej dnia 16.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Pralnia budynku mieszkalnym, Łabiszynek 15 (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 5 jtk / 100 ml)wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 52A, 43 – 200 Pszczyna

wiepodlega

POLEKA
STYLICIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



- 701/2019 z dnia 04.10.2019 r. wody pobranej w dniu 30.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek 15 – piwnica (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 4 jtk / 100 ml)
- 732/2019 z dnia 11.10.2019 r. wody pobranej w dniu 09.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, T. Bernaciak, Łabiszynek
- 733/2019 z dnia 11.10.2019 r. wody pobranej w dniu 09.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Łabiszynek 15 – piwnica (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)
- 734/2019 z dnia 11.10.2019 r. wody pobranej w dniu 09.10.2019 r. w punkcie poboru: SUW wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu 16.09.2019 r.). Norma przedstawiona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną bakterii grupy coli 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta. Działania naprawcze podjęte przez administratora (chlorowanie i płukanie sieci) okazały się skuteczne. Badanie wody pobranej w dniu 09.10.2019 r. nie wykazało przekroczeń parametru bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Sz. P. Stanisław Stankowiak
Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek,
Łabiszynek 62-200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. aa