

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIĘZNIĘ**

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.212.2019

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 24.12.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej z **wodociągu wiejskiego Modliszewko**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/2432/2019/LB-WG/PM/ z dnia 30.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Słowianin Modliszewo
 - N/2432/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 31.10.2019 r., wody pobranej dnia 22.10.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Słowianin Modliszewo
 - N/2873/2019/LB-WG/PM/ i N/2873/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 16.12.2019 r., wody pobranej dnia 10.12.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Słowianin Modliszewo - kuchniawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:
 - 654/2019 z dnia 16.09.2019 r., wody pobranej dnia 09.09.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko
 - 842/2019 z dnia 07.11.2019 r., wody pobranej dnia 04.11.2019 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewkowydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez PHU WODKAN Tadeusz Szustek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Sz. P. Tadeusz Szustek
PHU WODKAN
ul. Słoneczna 19 62 – 200 Gniezno
2. Sz. P. Maria Suplicka
Wójt Gminy Gniezno
al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Przesłano przez ePUAP
3. aa

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

