

OSOP.0003.11.2021

Gniezno, 25 marzec 2021 r.

**Radny Gminy Gniezno
Patrik Dobrzyński**

Dotyczy: Interpelacja w sprawie poprawy jakości poboczy w miejscowości Dębówiec przy nowo remontowanej drodze gminnej.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 12.03.2021 r. w sprawie poprawy jakości poboczy w miejscowości Dębówiec przy nowo remontowanej drodze gminnej uprzejmie informuję, że wnioskowane pobocza zostały wykonane w dniu 16.03.2021 r. w ramach zadania Remont - nakładka bitumiczna droga gminna nr 287011P w m. Dębówiec. Zabezpieczenie poboczy zostało wykonane z tłucznia twardego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m obustronnie, na całej długości remontowanej drogi zarówno I jak i II etapu remontu. Przepraszamy za trudności w komunikacji po wnioskowanych drogach przez okres od grudnia 2020 r. do połowy marca 2021 roku jednak dokończenie robót było niemożliwe ze względu na złe warunki pogodowe.

Nadmieniam, iż powstałe ubytki w nawierzchni drogi spowodowane była brakiem zabezpieczenia krawędzi drogi poprzez uzupełnienie poboczy. Ponadto należy wspomnieć, że jest to remont, a nie budowa nowej drogi. Istniejąca podbudowa oraz słabe krawędzie drogi pod nakładką bitumiczną o nieregularnym kształcie powodują spękania właśnie na krawędziach. Wykonawca został wezwany do oględzin i przeprowadzenia napraw stwierdzonych usterek, które będzie musiał poprawić w ramach gwarancji.

Z poważaniem

Wójt Gminy Gniezno
M. Duplicka
Maria Duplicka

Sprawę prowadzi:
Przemysław Lewandowski
tel. 61 424 57 57