

OSOP.0003.44.2021

Gniezno, 10 sierpnia 2021 r.

**Radny Gminy Gniezno
Ryszard Majewski**

Dotyczy: Interpelacja w sprawie przebudowy rurociągu we wsi Dalki na działkach nr 9 i nr 16 oraz pod drogą powiatową nr 2152P.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.07.2021 r. w sprawie przebudowy rurociągu we wsi Dalki na działkach nr 9 i nr 16 oraz pod drogą powiatową nr 2152P uprzejmie informuję, że przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu, a nie przebudowy. W związku z tym iż obecna średnica rurociągu wynosi 500 mm, na wniosek gminy w oparciu o wspomnianą ekspertyzę polecono projektantowi zwiększanie średnicy do 600 mm jako mało istotna zmiana polepszająca przepustowość rurociągu. Nadmieniam, iż w momencie usuwania awarii w poprzek drogi powiatowej nr 2152P zarządca drogi - Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie nie uwzględnił zwiększenia przekroju rurociągu. W związku z powyższym zwiększenie do 1000 mm uważamy za niezasadne. Ponadto z uwagi na niedrożność przedmiotowego rurociągu spowodowana brakiem odpowiedniego utrzymania (zanieczyszczony i zamulony w 80%) oraz częściowego zakrywania na terenach prywatnych rurociągiem o zmiennej średnicy doszło do wspomnianej awarii. Projektant, z którym mamy podpisaną umowę jak również inni specjaliści m.in. z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie zapewnili, że remont poprzez wymianę na nowe rury na całej długości zapewni odpowiednią przepustowość rurociągu.

Z poważaniem


Wojt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Sprawę prowadzi:
Przemysław Lewandowski
tel. 61 424 57 57

Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Tel: 61 424 57 50 Fax: 61 424 57 51
e-mail: sekretariat@urządgmyny.gniezno.pl www.urządgmyny.gniezno.pl