


250



Urząd Gminy Gniezno

Wpt. 31.05.2023

Nr Zał.

Ganina, 30 maja 2023

Patryk Dobrzyński

Radny Gminy Gniezno

Szanowna Pani Wójt

Maria Suplicka

Za pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Gminy Gniezno

Interpelacja

W sprawie uruchomienia nieaktywnego hydrantu oraz przeglądzie pozostałych urządzeń w Ganinie.

Uzasadnienie:

Podczas festynu rodzinnego który miał miejsce 28 maja 2023 Strażacy z OSP Strzyżewo Smykowe, którzy byli obecni na powyższej imprezie zabezpieczając i prezentując sprzęt gościom udali się do pobliskiego hydrantu w celu pobrania wody, niestety hydrant okazał się zepsuty i nie można było odkręcić zasuw. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych domów konieczne jest przeprowadzenie kontroli powyższych urządzeń, aby przywrócić im ich zastosowanie oraz możliwość wykorzystania w sytuacji kryzysowej, zatem powyższa interpelacja jest w pełni uzasadniona, proszę o jak najszybsze podjęcie działań.

Patryk Dobrzyński