


OZNACZENIA
 KIERUNEK DRÓGI EWAKUACYJNEJ

AW1 OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP LOMATO LPPO LED SE 1H IP41

AW2 OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP LOMATO LPVC LED SE 1H IP41

AW3 OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS IHV LED SE 1H IP65

AWZ OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x12W
 PRACA NA JASNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS IHV LED SA 1H IP65

EW1 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Z PUKTOWANEM, DO ŹRÓDEŁ LED 1,2W,
 PRACA AWARYJNA, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP TWINS LED SA 1H AT IP41

 LOKALIZACJA GAŚNICY

 LOKALIZACJA HYDRANTU

AW OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE 2H

Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
201	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,67
202	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
203	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
204	Sala dydaktyczna	wykładzina	61,27
205	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,27
206	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
207	Zaplecze Sali	wykładzina	4,77
208	Sala dydaktyczna	wykładzina	60,67
209	Hall i komunikacja	gres	217,73
210	Przedsiónek WC	gres	12,58
211	WC męskie	gres	15,50
212	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
213	Przedsiónek WC	gres	10,97
214	WC damskie	gres	16,44
215	Pom. gospodarcze	gres	31,20
216	Pom. Porządkowe	gres	4,14
217	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
218	Zaplecze Sali	wykładzina	3,86
218a	Pom. Porządkowe	gres	2,40
219	Zaplecze Sali	wykładzina	6,54
220	Sala dydaktyczna	wykładzina	59,67
221	Sala dydaktyczna	wykładzina	66,33
222	Sala dydaktyczna	wykładzina	68,33
Razem:			845,74

JEDN. PROJEKTOWA
ABK-PROJEKT
 UL. LISOWSKIEGO 2/4
 65-072 ZIELONA GÓRA
 tel. +48 68 320 1575

MIŁOŚĆ
 GMIŃNA GNIEZNO
 UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO
 BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA
 DZIAŁKA NR 2068 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO

RZUT PIĘTRA - EWAKUACJA

1:200

rys.nr
27/E

PROJEKTANT
 INST. ELEKTR.: INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI

UPR. NR 1827/6ZG
 w spec. elektrycznej

ASYSTENT
 INST. ELEKTR.: MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI

AUTOR PROJEKTU/
 KIEROWNIK BIURA
 PROJEKTOWEGO: MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI

UPR. NR 7190/ZG
 w spec. konstrukcyjnej

10.2014