



Oznaczenia

- FeZnφ8mm**
- zwód poziomy niski oraz przewód odprowadzający
 - złącze kontrolne
 - złącze rynnowe
 - ┌ uziom fundamentowy
 - └ zwód pionowy mocowany do konstrukcji - 2m

Wszystkie przedmioty metalowe usytuowane na powierzchni dachu łączyć z projektowaną instalacją odgromową. Przewód odprowadzający prowadzony w rurze ochronnej w warstwie ocieplającej budynek.

SZKOŁA PODSTAWOWA

<small>JEDN. PROJEKTOWA:</small> ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		GMIŃNA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO		10.2014
BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA GM. GNIEZNO				
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		1:200	rys.nr 36/E	
PROJEKTANT: INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 162/76ZG w spec. elektrycznej		
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI	UPR. NR 196/77ZG w spec. elektrycznej		
		UPR. NR 7/90ZG w spec. konstrukcyjnej		