



Ø40x4,0 Ø25
Ø32x4,0

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KOTŁOWNI:
1 - Kaskadowy kocioł gazowy kondensacyjny VITODENS 200-W o mocy 2x125 kW
2 - Sprzęgło hydrauliczne
3 - Regulator VITOTRONIC 300-K
4 - Naczynie wzbiorcze REFLEX NG8
5 - Rozdzielacz zasilający
6 - Rozdzielacz powrotny
7 - Naczynie wzbiorcze REFLEX N250
8 - Stacja uzdatniania wody AQUASET 500-N
9 - Pompa ciepła VITOCAL 160A
10 - Podgrzewacz ciepłej wody VITOCCELL 300 o poj. 200 dm³

11 - Naczynie wzbiorcze DD33
12 - Nawiew z blachy ocynkowanej, typu "Z" o wym. 360x360 mm typu sprowadzony 0,3 m nad posadzką.
13 - Detektor gazu DEX
14 - Moduł sterujący MD-2-Z
15 - Studnia schładzająca Ø800
16 - Komin spalinowy Schiedel PRO ADVANCE 180 +W (kanał wywiewny z kotłowni)
17 - Kanał spalinowy MKPS 100-150
18 - Szafka gazowa 1200x1000x450 z zaworem aktywnego systemu bezpieczeństwa DN65 MAG 2000
19 - Zawór pionowy DN40 DH300/DH100 montowany pionowo
20 - Pompa ładująca obieg c.o.
21 - Pompa ładująca obieg c.w.u.
22 - Pompa ładująca obieg ciepła technologicznego went. mech.
23 - Pompa cyrkulacji c.w.u.

PE 100 SDR 11
PN 16 - 63/5,8

Z doziemnej instalacji gazowej PE 90/8,2

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel: +48 68 320 15 75		GMINA GНИЕЗНО UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GНИЕЗНО 06.2014	
PROJEKTANT: INST. SANITARNE: ASYSTENT:		BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA-ETAP III DZIAŁKA NR 2069 OBRĘB 0033 W.M. ZDZIECHOWA G.M. GНИЕЗНО	
MGR INŻ. GRZEGORZ STODULSKI		RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ	1:25 rys.nr IS/14
MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI		UPR. NR 65/90/ZG w spec. Instalant.	UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej