



OZNACZENIA  
 ← KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

**AW1** OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP LQVANTO LP00 LED SE 1H IP41

**AW2** OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP LQVANTO LP00 LED SE 1H IP41

**AW3** OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x7W  
 PRACA NA CIEMNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS HW LED SE 1H IP65

**AWZ** OPRAWA OŚWIETLENOWA AWARYJNA DO ŹRÓDEŁ LED, 1x1,2W  
 PRACA NA JASNO, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP HELIOS LED SA 1H IP65

**EW1** OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO Z POKŁOGRAMIEM DO ŹRÓDEŁ LED 1,2W,  
 PRACA AWARYJNA, CZAS PODTRZYMANIA 1h, TYP TWINS LED SA 1H AT IP41

**AW** LOKALIZACJA GAŚNICZY

**HI** LOKALIZACJA HYDRANTU

**AW** OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE 2H

Lp	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
201	Zaplecze Saal	wykładzina	25,96
202	Biblioteka	wykładzina	77,37
203	Biblioteka	wykładzina	90,23
204	Gabinet Dyrektora	wykładzina	27,45
205	Sekretariat	wykładzina	52,35
206	Gabinet wicedyrektora	wykładzina	20,49
207	Pokój nauczycielski	wykładzina	93,98
208	Pom. socjalne	wykładzina	27,84
209	WC damskie	gres	6,60
210	Przedstionek WC	gres	6,73
211	WC męskie	gres	6,60
212	Przedstionek WC	gres	6,73
213	Gabinet pielęgniarńki	gres	20,67
214	Gabinet Intendenta	wykładzina	20,76
215	Gabinet psychologa	wykładzina	20,67
216	Gabinet pedagoga	wykładzina	20,76
217	Archiwum	wykładzina	20,92
218	Hall i komunikacja	gres	318,80
219	Przedstionek WC	gres	9,58
220	WC damskie	gres	15,03
221	WC dla niepełnospr.	gres	7,42
222	Przedstionek WC	gres	11,19
223	WC męskie	gres	14,08
224	Świeclica	wykładzina	153,72
225	Trasas	gres	193,91
Razem:			1269,84

## BUDYNEK GŁÓWNY

JEDN. PROJEKTOWA <b>ABK-PROJEKT</b> UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 1575		GMINA GNIEZNO UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO		10.2014
BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - BUDYNEK GŁÓWNY DZIAŁKA NR 20/68 OBRĘB 0033 W.M. ZDZIECHOWA G.M. GNIEZNO		RZUT PIĘTRA - EWAKUACJA		17/E
PROJEKTANT: INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI	UPR. NR 1627/6ZG w spec. elektrycznej	
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI			
SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:	INŻ. MAREK SEWERYN		UPR. NR 196777ZG w spec. elektrycznej	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI		UPR. NR 7190ZG w spec. konstrukcyjnej	