


Oznaczenia

- FeZnØ8mm**
- zwód poziomy niski oraz przewód odprowadzający
 - złącze kontrolne
 - złącze rynnowe
 - ⊖ uziom fundamentowy
 - ZP zwód pionowy

Wszystkie przedmioty metalowe użytkowane na powierzchni dachu łączyć z projektowaną instalacją odgromową. Przewód odprowadzający prowadzony w rurze ochronnej w warstwie ocieplającej budynek.



BUDYNEK GŁÓWNY

JEDN. PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT		GMINA GNIEZNO	
UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75		UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GNIEZNO	
BUDOWA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZDZIECHOWIE - BUDYNEK GŁÓWNY DZIAŁKA NR 206/8 OBRĘB 0033 W M. ZDZIECHOWA G.M. GNIEZNO		10.2014	

RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA 1:200 rys.nr 39/E

PROJEKTANT INST. ELEKTR.:	INŻ. ANDRZEJ WROTKOWSKI	UPR. NR 18276/ZG w spec. elektrycznej
ASYSTENT: INST. ELEKTR.:	MGR INŻ. MAREK WROTKOWSKI	
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MIROZOWSKI	UPR. NR 790/ZG w spec. konstrukcyjnej