



- LEGENDA:**
- - Instalacja centralnego ogrzewania
  - 21 VM 500/1000 - grzejnik płytowy z podejściem środkowym typu T6
  - 34 VHM 286/2400 - grzejnik konwektorowy typu Vonaris
  - ☑ - zawór oddinający

Grzejniki CosmoNova T6 oraz VONARIS M wyposażone w wkładki zaworowe uzbroić w głowice termostatyczne np. RA 2994 Dantross lub Cosmohead. W miejscu ogólnodostępnym na głowicy dodatkowo zamontować zabezpieczenie przed kradzieżą np. Dantross - nr kat. 013G5245. Wszystkie grzejniki wyposażać w podwójne kątowe kurki kulowe np. typu CosmoBlock z łączkami zaciskowymi do podwójnych kurków kulowych

FIRMOWY LOGO		GMINA GIEZNO		06.2014
ARK-PROJEKT		UL. REYMONTA 9-11, 62-200 GIEZNO		
UL. LISZCZYŃSKIEGO 2/4		BUDOWA OBIĘTOW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO		
65-012 ZIELONA GÓRA		W ZDZIEŻYCHOWIE - BUDYNEK GŁÓWNY-ETAP III		
Bil. +48 68 320 15 75		DZIAŁKA NR 2088 OBRĘB 033 W M. ZDZIEŻYCHOWA G.M. GIEZNO		
AKSONOMETRIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PARTERU - PIĘTRO		UPR. NR 6529/25		1:100
PROJEKTANT		GRZEGORZ KESICKI		IPR. NR
NSJ. SĄWIERŃNE		GRZEGORZ KESICKI		W SPEC. INSTALACJI
ASYSTENT		MGR NZ GRZEGORZ STODULSKI		
AUTOR PROJEKTU		MGR NZ BOGDAN MROZOWSKI		UPR. NR 7902/25
KIEROWNIK BIURA				W SPEC. INSTALACJI
FIRMOWY LOGO				