

Rozdrażew, dn. 31.08.2023 r.

GK.271.4.2023.A.K.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla komunalnych stacji uzdatniania wody w systemie zaprojektuj i wybuduj” (ogłoszenie 2023/BZP 00349562 z dnia 10.08.2023) na podstawie art. 284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania.

Pytanie 7.

Proszę o wskazanie mocy minimalnych oraz maksymalnych dla instalacji PV.

Odpowiedź

- 1. Maksymalna moc dla instalacji Dąbrowa to 49,6 KWp a minimalna moc może być mniejsza w przedziale odpowiadającym mocy 1 modułu.**
- 2. Moc minimalna dla instalacji Dzielice i Maciejew może być mniejsza w przedziale odpowiadającym mocy 1 modułu w stosunku do mocy maksymalnej wskazanej w PFU.**

Pytanie 8.

Czy Zamawiający zezwala na posadowienia instalacji w Dzielicach również na gruncie.

Odpowiedź

Zamawiający zezwoli na posadowienie instalacji również na ścianach bocznych wschodniej i południowej budynku, w przypadku braku wystarczającego miejsca na dachu budynku.

Nie przewiduje wykorzystania gruntu pod instalację.

Pytanie 9.

Czy na każdy z wymienionych obiektów Zamawiający żąda odrębnej dokumentacji budowlano-wykonawczej i technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga odrębnej dokumentacji na każdy z obiektów.

Pytanie 10.

Prosimy o wskazanie miejsca montażu falownika dla zadania nr 2

Odpowiedź

Falownik należy zamontować wewnątrz budynku SUW Dzielice.

Pytanie 11

Prosimy o udzielenie informacji czy dopuszcza się łączenie funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 12

Proszę o wydłużenie okresu składania ofert

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia termu składania ofert.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski