

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „**Innowacyjna zielona infrastruktura - Zielone wiaty przystankowo-rowerowe w Rozdrażewie**” (ogłoszenie nr 2024/BZP/00456625/01 z dnia 2024.08.12) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania:

**Pytanie nr 1.**

Czy zamawiający dopuszcza blachę na dachu: korytka z blachy aluminiowej gr. 2 mm zaginanej na każde pojedyncze pole dachu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę blachy na dachu w postaci korytek z blachy aluminiowej gr. 2mm.

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuszcza montowanie szyb bez otworów uchwytami punktowymi ze stali nierdzewnej 316.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na montaż szyb bez otworów uchwytami punktowymi ze stali nierdzewnej 316

**Pytanie 3.**

Czy zamawiający dopuszcza deskę kompozytową o grubości 18 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę deski kompozytowej z grubości 20mm na 18mm.

**Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 29 sierpnia 2024 r.**

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski